

## 6. Заходи безпеки

Монтаж і технічне обслуговування приладу повинні робитися кваліфікованими фахівцями, що вивчили справжню інструкцію з експлуатації. При експлуатації і техобслуговуванні необхідно дотримуватися вимог нормативних документів:

- Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів.
- Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок користувачів.

- Охорона праці при експлуатації електроустановок.

У приладі використовується небезпечна для життя напруга - **НЕ ПІДКЛЮЧАТИ ПРИЛАД В РОЗІБРАНІЙ ВИДІ!!!**

## 7. Умови зберігання, транспортування та експлуатації

Прилади, в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатися в закритих приміщеннях з природною вентиляцією. Кліматичні чинники умов зберігання:

- температура повітря: -50°C... +50°C;
- відносна середньорічна вологість: 75% при +15°C.

Прилад працездатний при будь-якому розташуванні в просторі.

Прилад не призначений для експлуатації в умовах трясіння і ударів, а також у вибухонебезпечних приміщеннях.

Не допускається попадання вологи на вхідні контакти клемних затисків і внутрішні елементи приладу. Забороняється використання його в агресивних середовищах зі вмістом в атмосфері кислот, лугів, олій і тому подібне.

Коректна робота приладу гарантується при температурі довкілля від -25°C до +50°C і відносній вологості від 30 до 80%.

Для експлуатації приладу при негативних температурах необхідно встановити його у вологозахисний корпус, щоб уникнути утворення конденсату при перепаді температур.

Термін експлуатації 10 років. Прилад утилізації не підлягає.

## 8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації приладу — 5 років.

Дата виготовлення зазначається на наклейці на корпусі приладу.

Протягом гарантійного терміну експлуатації виробник виконує ремонт приладу в разі виходу його з ладу за умови дотримання споживачем правил зберігання, підключення та експлуатації. Гарантійне обслуговування приладу здійснюється за наявності позначки торговельної організації.

Виріб не підлягає гарантійному обслуговуванню в таких випадках:

1. Скінчився гарантійний термін експлуатації.

2. Умови експлуатації та електрична схема підключення не відповідають «Інструкції з експлуатації», що додається до приладу.

3. Самостійний ремонт користувачем.

4. Наявність слідів механічних пошкоджень (порушення пломбування, нетоварний вигляд, підгорання силових клем із зовнішнього боку).

5. Наявність слідів впливу вологи, потрапляння сторонніх предметів, пилу, бруду всередину приладу (зокрема комах).

6. Удар блискавки, пожежа, затоплення, відсутність вентиляції та інші причини, що знаходяться поза контролем виробника.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виконує

**ТОВ «ЕНЕРГОХІТ»**, 04080 Україна, м. Київ, вул. В. Хвойки, 21

Тел +38 (044) 503-53-27

+38 (096) 985-52-75

+38 (066) 263-49-89

[www.digitop.ua](http://www.digitop.ua)

### Свідоцтво про приймання

Прилад пройшов приймально-здавальні випробування.

Номер партії \_\_\_\_\_ Дата випуску \_\_\_\_\_



## Реле напруги DigiTOP VP-10A / VP-16A однофазне цифрове

### Інструкція з експлуатації

#### 1. Призначення

Реле напруги DigiTOP VP-10A / VP-16A (далі - прилад) призначене для захисту споживачів від підвищеної або зниженої напруги в мережі.

#### 2. Технічні характеристики

Робоча напруга, В	50-400
Робоча частота мережі, Гц	45-65
Час відключення напруги по верхній межі, сек, не більше	0,02
Час відключення напруги по нижній межі, сек, не більше	1(120-170В) 0,02 (<120В)
Похибка вольтметра, %, не більше	1
Споживана потужність, Вт, не більше	1
Ступінь захисту приладу	IP20
Робоча температура, °С	-25...+50
Габаритні розміри, мм	102x57x72

Модель	VP-10A	VP-16A
Номінальний струм*, А	8	12
Максимальний струм*, А	10	16
Номінальна потужність*, кВт	1,8	2,7
Максимальна потужність*, кВт	2,3	3,6

\* - при активному навантаженні

#### Встановлювані користувачем параметри:

Параметр	Діапазон	Крок зміни параметра	Заводська установка
Верхня межа відключення, В	230-270	1	250
Нижня межа відключення, В	120-220	1	170
Час затримки включення, сек	5-600	5	15
Гістерезис напруги, В	1-9	1	3
Яскравість індикатора	1-9	1	7
Вибір робочої частоти, Гц	50/Авто	-	50
Час затримки відключення (режим "Auto"), мсек	0-900	100	200
Автоблокування кнопок	On/OFF	-	OFF

#### 3. Комплект постачання

- Реле напруги DigiTOP
- Інструкція з експлуатації
- Упаковка

#### 4. Принцип дії приладу

Приладом керує мікроконтролер, який аналізує напругу в мережі з відображенням поточного діючого значення на цифровому індикаторі. Комутація навантаження здійснюється електромагнітним реле. Прилад може працювати як з побутовою електромережею 50Гц, так і з джерелами напруги з нестабільною частотою (генератори та ін.). Для цього в меню установок потрібно вибрати відповідний режим роботи.

Прилад вимикає навантаження, якщо значення напруги вийде за встановлені межі. Навантаження вмикається автоматично після повернення напруги у встановлений діапазон.

При підключенні приладу до електромережі індикатор покаже діюче значення напруги в мережі і блиматиме. Блимання індикатора означає, що напруга на виході приладу відсутня. Якщо напруга в мережі знаходиться у встановленому діапазоні (заводська установка 170-250В), після часу затримки включення (заводська установка 15 сек) відбудеться увімкнення навантаження і індикатор перестане блимати. Якщо напруга не у встановленому діапазоні (менше 170В, або більше 250В), навантаження до мережі не підключиться доти, доки воно не прийде в норму.

Допустимі межі вимкнення, гістерезис напруги, час затримки увімкнення, вибір режиму контролю частоти і рівень яскравості цифрового індикатора встановлює користувач.

Розетка має захисні шторки.





Виробник має право вносити зміни в конструкцію та електричні схеми приладу, що не погіршують його метрологічні та технічні характеристики.

### 5. Монтаж та налаштування приладу

Прилад встановлюється безпосередньо у розетку.

Щоб змінити параметри, задані за замовчуванням, необхідно вибрати відповідний параметр у меню за допомогою кнопок, розташованих на передній панелі приладу.

Послідовність параметрів у меню приладу представлено на малюнку нижче.


Вибір параметра для налаштування здійснюється кнопкою , зміна значення - кнопками  і , швидкий вихід з меню - кнопка .

У режимі налаштування значення блимає.

Усі встановлені значення зберігаються в енергонезалежній пам'яті приладу.



Для налаштування захисту від перепадів напруги необхідно встановити значення верхньої та нижньої меж напруги, гістерезис напруги та час затримки включення. Гістерезис напруги необхідний, щоб унеможливити багаторазові вимкнення, коли напруга коливається близько значення встановленої межі.




У разі досягнення встановленої межі напруги відбувається відключення навантаження. Навантаження включиться автоматично при поверненні напруги на встановлену напругу мінус (для верхньої межі) або плюс (для нижньої межі) значення гістерезису. Тобто за встановленої верхньої межі 250 і гістерезису 3 вольти відключення навантаження відбудеться при 250, а включення при 247 вольтях.


Яскравість індикатора можна вибрати з дев'яти значень - "br1" - "br9".

Прилад може працювати з джерелами напруги із нестабільною частотою, таких як генератори. Для цього передбачено функцію вибору режиму контролю частоти: "50.H" або "Auto". Режим "50.H" призначений для роботи в побутовій електричній мережі, режим "Auto" - автоматичне підстроювання вимірювання струму та напруги при роботі від джерел з нестабільною частотою. При цьому стабільна робота не гарантується при значних відхиленнях (нижче за 45 Гц або вище 65 Гц) частоти.


У режимі "Auto" можна встановити час затримки відключення. Це може знадобитися при експлуатації з генераторами, де трапляються великі перепади обертів двигуна при комутації великих навантажень. Під час встановлення "000" затримка відсутня (час вимкнення 20 мсек).


У приладі передбачено автоматичне блокування кнопок, яке блокує кнопки через 30 сек після останнього дотику кнопки: «Loc. On» - блокування включене, «Loc. OFF» - блокування вимкнено. Зняття блокування - тривале утримання кнопки .

### Меню приладу



У приладі є функція пам'яті останньої події, яка відображається в меню. На індикаторі відображається значення напруги, що викликала спрацювання захисту.

Скидання значень на заводські установки здійснюється функцією «RESET», потрібно натиснути та утримувати кнопку  у цьому пункті меню до перезавантаження приладу (на індикаторі відобразиться зворотний відлік).

Вимкнення/вимкнення навантаження - тривале натискання на кнопку  (подія фіксується в журналі станів). При вимкненні приладу на індикаторі з'являється напис "OFF".